

2023 年 3 月 17 日

黃大仙區電壓驟降事件

昨晚（3 月 16 日）約 11 時 26 分至今晨（3 月 17 日）約零時 6 分，中華電力有限公司（中華電力）位於黃大仙的 40 萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。中華電力再次就事件引起客戶不便致歉。

中華電力已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，我們的工程人員須攀上電塔進行更仔細的檢查。直至現時，中華電力未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。

有關巡查仍在進行中，若有進一步資料，我們將盡快對外發佈。

- 完 -