

2024 年 3 月 30 日

電壓驟降 – 最新資料

今日電壓驟降期間，電力供應沒有中斷，中華電力有限公司（中華電力）與各政府部門緊密溝通，密切關注山火對電力供應的影響。

今天下午約 12 時 28 分，中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得少於 0.1 秒的電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

山火期間，中華電力派員前往現場，在安全情況下，聯同相關政府部門密切監察山火發展的情況，同時派出直升機在電塔上空巡邏，監察山火對電塔的影響。山火過後，亦為電塔的設施進行檢測，確保運作仍然正常。現時，我們的工程人員正進行跟進工作，並會在四星期內向機電工程署提交報告。

事故期間，中華電力與環境及生態局、機電工程署、消防處、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，確保盡早作出協調及應對。中華電力感謝他們在事故期間提供協助。

附件圖片：





-完-